

NOTA 1:

- 1). Pe parcursul executiei lucrarilor se vor respecta "Normele tehnice pentru proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale" NTPEE-2018, cat si legislatia, normele, prescriptiile tehnice si standardele la care NTPEE-2018 face referire.
- 2). Materialul tubular va fi din polietilena PE100 SDR11 si va fi insotit de certificat de calitate. Elementele de asamblare vor fi din materiale compatibile cu cele ale tevilor.
- 3). Echipamentele de sudura trebuie sa respecte conditiile impuse de "Norme tehnice pentru proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale" NTPEE-2018 si sa fie agrementate conform prevederilor in vigoare.



JUDEȚUL ARAD PRIMĂRIA COMUNEI ZADĂRENI VIZAT SPRE NESCHIMBARE	
FĂȘIE SAMUII INSTALĂTOR AUTORIZAT GAZE NATURALE TIP PGD LEGITIMATIE NR. 208160072 PERIOADA DE VALABILITATE 23.08.2026	Anexă la autorizația de construire destinație NEDELA COSTEL SEBASTIAN INSTALĂTOR AUTORIZAT GAZE NATURALE TIP EGD LEGITIMATIE NR. 512160903 PERIOADA DE VALABILITATE 19.12.2026
din 23/01/2024 Arhitect șef	

Verificator: ing. Dumulesc Mircea				
S.C. INSTAL GROUP S.R.L. ARAD, Str. Timotei Cipariu, Nr. 3 Tel./Fax. 0257 276466/0257 206 626 e-mail: office@instalgroup.ro			Beneficiar: DELGAZ GRID SA Solicitant: COMUNA ZADARENI Locație: Zadareni, str. SALCAMILOR jud. ARAD Denumirea lucrării: Extindere conducta gaze naturale	Nr. proiect 12378 2023 Faza: DTAC
Proiectat	ing. Fasie S.			Plansa: G-01
Desenat	ing. Fasie S.			Denumirea planșei: Incadrare in zona Scara: 1-5000